

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: Center starejših KO-RA

Lokacija stavbe: Ravne na koroškem

Investitor: Občina Ravne na Koroškem
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
in
Koroški dom starostnikov
Črneče 146
2370 Dravograd

Odgovorni vodja projekta: Maruša Zorec, u.d.i.a., ZAPS A-1018

Izdellovalec elaborata: Mitja Novak, u.d.i.a. ZAPS A-2040

Datum izdelave projektne dokumentacije: Junij 2021

Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): ☒ a) po smernici
b) po zadnjem stanju tehnike

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

- ☒ a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)
- b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe :

$L_{dan} = 60dB(A)$		
---------------------	--	--

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)	min.			Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
	okenske odprtine	R_w (dB)	30	30		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element oz. prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)	min			Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
	Stena med bivalnima enotama	R'_w (dB)	46	48		
	Stena med bivalnimi enotami in hodnikom	R'_w (dB)	52	56		
	Vhodna vrata iz hodnika	R'_w (dB)	42	42		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
	Medetažna konstrukcija nad manj hrupno strojnico	R'_w (dB)	57	60		
		$L'_{n,w}$ (dB)	58	46		

Odmevni hrup

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija	Prostor	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)

Hrup obratovalne opreme

OBRATOVALNA OPREMA						
Osebno dvigalo				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
			Projektne vrednosti	Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija	Prostor	Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)


(ustrezno izpusti oziroma dodaj vrstice)

Opombe

(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborata:

Mitja Novak, u.d.i.a..



Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: